

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ Г. МУРМАНСКА
ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 84
ул. Гаджиева, д. 10-а, г. Мурманск, 183034
тел. (8152) 43-12-17
от 25.07.2014 № б/н
на №

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ Г.МУРМАНСКА

ОТЧЕТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ИМЕЮЩИХСЯ ПРЕДПИСАНИЙ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ

Наименование ОУ	Вид нарушения обязательных требований	Надзор ный орган	Предписание пункт	Срок исполнен ия (день, месяц)	Год исполнен ия	Ориентир овочная стоимост ь работ (тыс. руб.)	Отметка о выполнении (полностью/ частично/не выполнено)	Осталось сделать	Требуемый объем средств на выполнение оставшихся работ (тыс.руб.)	Примечание
МБДОУ № 84	Отсутствует второй эвакуационный выход из крайних групповых ячеек младшей, подготовительной группы.	ГПН	Предписание № 382 от 01.08.13 п.1	27.08.	2014	1500,00	Выполнено			УКС города Мурманска
	Двери эвакуационных выходов не обеспечивают людям, находящимся внутри здания возможность их свободного открывания изнутри без ключа (из помещений 1;11;13;20;34;37;43;67)	ГПН	Предписание № 382 от 01.08.13 п.3	27.08.	2014	-	Выполнено	-	-	Силами МБДОУ
	Двери эвакуационных выходов в лестничную клетку не имеют устройств для самозакрывания (из помещения №3 в пом. №2) (прачечная №22)	ГПН	Предписание № 382 от 01.08.13 п.2.; п.8.	27.08	2014	45.00	Выполнено	-	-	Силами МБДОУ

	Ширина эвакуационных выходов групповых ячеек 1-го этажа и музыкального и спортивного зала (всего 24 эвакуационных выхода) Несоответствует нормам ГПН	ГПН	Предписание № 382 от 01.08.13 п.2.; п.4.	27.08	2014	900,00	Не требует выполнения	100%	900.00	Снято надзорными органами
	Расстояние от извещателя до электросветильника менее 0.5 м (помещения №№ 25,32,40,55)	ГПН	Предписание № 382 от 01.08.13 п.2.; п.5.	27.08	2014	-	Выполнено	-	-	Силами МБДОУ
	Двери из групповых ячеек открываются не по направлению выхода (№29 в 28; № 44 в № 42; № 14 в № 12)	ГПН	Предписание № 382 от 01.08.13 п.6.	27.08	2014	-	Выполнено	-	-	Силами МБДОУ
	Сняты предусмотренные проектной документацией двери, препятствующие распространению пожара. Из пом. № 40 в пом. №52	ГПН	Предписание № 382 от 01.08.13 п.2.; п.7.	27.08	2014	18.00	Выполнено	-	-	Силами МБДОУ
	Пожарный оповещатель установлен в плотную к потолку.(пом №3 ; № 23)	ГПН	Предписание № 382 от 01.08.13 п.2.; п.8.	27.08	2014	-	Выполнено	-	-	Силами МБДОУ
	На дверях эл. Щитовой и прод. склада отсутствует обозначение категории.	ГПН	Предписание № 382 от 01.08.13 п.2.; п.10.	27.08	2014	-	Выполнено	-	-	Силами МБДОУ
	Помещение пищеблока не отделено противопожарным перекрытием (не ниже 3-го типа и стеной не ниже 2-го типа) кухня № 5;6;7	ГПН	Предписание № 382 от 01.08.13 п.2.; п.11.	27.08	2014	50.00	Выполнено	-	-	ЗАО «Мурманский завод металлоконструкций»
	Противопожарные двери кладовая № 8; № 9;	ГПН	Предписание № 382 от 01.08.13 п.2.; п.12.	27.08	2014	50.00	Выполнено	-	-	ЗАО «Мурманский завод металлоконструкций»
	Допущено изменение объемно планировочного решения (разделка №64, используется как склад)	ГПН	Предписание № 382 от 01.08.13 п.2.; п.13.	27.08	2014	-	Выполнено	-	-	Силами МБДОУ

	Отсутствует 2-й эв. выход из спортивного зала (путь эвакуации проходит через склад)	ГПН	Предписание № 382 от 01.08.13 п.2.; п.14.	27.08	2014	-	Выполнено	-	-	Силами МБДОУ
	Обеспечить проведение работ по грызунонепроницаемости здания (отмостки)	РПН	Предписание № 856/13-01 от 25.09.2013	15.09	2015	100,00	Выполнено		-	ЗАО «Заполярье»
	Теневые навесы на каждой площадке	РПН	Предписание № 857/13-01 от 25.09.2013	15.09	2016	500,00	Не выполнено	80%	-	В наличии 2 теневых навеса (11 групп)
	Обеспечить оборудование в туалетных всех групп отдельного водопроводного крана для технических целей.	РПН	Предписание № 1566/12-02 от 26.12.2012	01.09	2015	100,00	выполнено	-	-	ООО «Юникор»
	Обеспечить в помещениях 1- яс. гр; 3 яс. гр;1 мл. гр-отделку стен материалом позволяющим проводить влажную уборку и дезинфекцию	РПН	Предписание № 1566/12-02 от 26.12.2012	01.09	2015	20,00	Выполнено частично	10%	5,00	Силами МБДОУ
	Обеспечить в буфетных групп оборудование моечных ванн гибкими шлангами с душевой насадкой для ополаскивания посуды.	РПН	Предписание № 1566/12-02 от 26.12.2012	01.09	2014	17,60	Выполнено	-	-	Силами МБДОУ

Исполнитель: и.о. заведующей Сайдалиева Е.В.